

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ **C-DE.ПБ52.В.00266**  
(номер сертификата соответствия)

ТР **0643594**  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и место-нахождение заявителя)

**ООО «ХЕНЗЕЛЬ+МЕННЕКЕС Электро»**

ОГРН 1127847367450

194362, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Железнодорожная, д.11, к.2, лит. А  
тел.: (812) 677-04-53

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

**GUSTAV HENSEL GmbH & Co. KG (Германия)**

D-57368, Lennestadt, Gustav-Hensel Str. 6

тел.: + 49 2723\6090, факс: + 49 2723\67261

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «НОРМАТЕСТ»**, ОГРН 1107746436445, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ52 от 25.08.2010 г., 121170, г. Москва, ул. Неверовского, дом 9, тел.: (495) 971-54-66

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

**Коробки кабельные ответвительные огнестойкие серий FK 7045, FK 7105, FK 7165 из дюропласта с комплектующими (кабельные вводы EDKF 32, EDKF 40) Серийный выпуск.**

код ОК 005 (ОКП)  
**34 6489**

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) приводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) ст. 82 п. 6, ст. 142 п. 3

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
**8536 90 850 0**

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 9ТР-11 от 07.02.2011 г., ИЛ ООО «НОРМАТЕСТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН21 от 25.08.2010 г. Предел огнестойкости E90

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с** 23.05.2013 **по** 15.02.2016



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

**В.М. Кислев**

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

**М.А. Сметанин**